

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

No. 05529

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
GUARDAMOTOR	SERIE NS2 25X, MANGO ROTATIVO; SERIE NS2; SERIE NS2-80B, ACCESORIOS	VER ANEJO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricada por:
Manufactured by:

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD., planta de ZHEJIANG, CHINA
y comercializado por ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA.

Calle 16 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCION 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE. (Numeral 20.13)

Fecha de Certificación: 12 / 08 / 2014

Última Actualización: 20 / 11 / 2015

Fecha de Vencimiento: 05 / 08 / 2017

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 01 / 10 / 2016



Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*





ACREDITADO ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 05529

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 / 08 / 2014

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 / 11 / 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 / 08 / 2017

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
GUARDAMOTOR Y ACCESORIOS**

**FABRICADOS POR ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.,
PLANTA DE ZHEJIANG, CHINA Y COMERCIALIZADAS POR
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA., UBICADA EN LA CALLE 16 12-56, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	SERIE NS2 25X MANGO ROTATIVO	SERIE NS2	SERIE NS2-80B
Referencia	06152, 06154, 06156, 06158, 06160, 06162, 06164, 06166	06200, 06202, 06204, 06206, 06208, 06210, 06212, 06214, 06216, 06218	06222, 06224, 06226
Tensión de operación (V)	230/240, 400/415, 440, 500, 690	230/240, 400/415, 440, 500, 690	230/240, 400/415
Capacidad de Ruptura (kA - V)	50 - 230/240; 100 - 230/240	50 - 230/240; 100 - 230/240 100 - 400 / 415	15 - 400/415
Corriente de operación (A)	Hasta 25	Hasta 25	Hasta 80
Tensión máx. de aislamiento	690 VAC		
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.13)		

Tipo	Cajas plásticas para guardamotor NS2
Referencia	06278, 06280
Dimensiones	
Material	PA66
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.13)

Tipo	Accionamiento de disparo para guardamotor NS2
Referencia	06240
Voltaje control nominal (V)	220-240 VAC
Frecuencia (Hz)	60
Tensión de aislamiento	Máx. U _i = 690 VAC
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.13)

Tipo	Contactos auxiliares para guardamotor NS2 Y NS2-80B
Referencia	06282, 06284, 06288
Especificaciones	Contacto auxiliar instantaneo para NS2:2NO - 1NO+1NC
Tensión máxima de aislamiento	690 VAC
Referencial	RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.13)

Nota: Este certificado unifica a los Certificados 05526, 05529, 05530 y 05531.

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación